

	Data wykonania ostatnich badań	Ocena parametrów mikrobiologicznych	Ocena parametrów fizykochemicznych	Parametry odbiegające od wymagań	Podjęte działania naprawcze oraz planowany termin doprowadzenia jakości wody do wymagań
Niecka basenu sportowego	16.02.2026	😊	😊	Chlor związany 0,9 Chlor wolny 1,41 Redoks 718	Korekta dozowania środków dezynfekujących 20.02.2026
Niecka brodzika do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3	16.02.2026	😊	😊	Ph 7,9 Chlor związany 1,30 Chlor wolny 1,42	Korekta dozowania środków dezynfekujących 20.02.2026
Atrakcje basenowe	16.02.2026	😊	😊	Utlenialność 4,7 Ph 7,9 Chlor związany 1,20 Chlor wolny 2,1 Redoks 732	Korekta dozowania środków dezynfekujących 20.02.2026
System cyrkulacji niecki basenu sportowego	-	-	-	-	-
System cyrkulacji brodzika do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3	-	-	-	-	-
System cyrkulacji atrakcji basenowych	-	-	-	-	-

Woda zdalna do kąpielii - symbol np. 😊

Woda warunkowo zdalna do kąpielii – symbol 😊

Woda niezdatna do kąpielii – symbol ☹

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Jaworznie: eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego pływalnią w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z Krytej Pływalni ViaSport, przy ul. Inwalidów Wojennych 21 w Jaworznie, jednakże stwierdzono nieprawidłowości w eksploatacji pływalni (Zbiorcza roczna ocena wody w pływalni za okres od 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r., DECYZJA nr NS-HK.6.2026 z dnia 17.03.2026 r.).