












	Data wykonania ostatnich badań	Ocena parametrów mikrobiologicznych	Ocena parametrów fizykochemicznych	Parametry odbiegające od wymagań	Podjęte działania naprawcze oraz planowany termin doprowadzenia jakości wody do wymagań
Niecka basenu sportowego	02.03.2026			Chlor związany 0,38 Chlor wolny 0,75 Redoks 720	Korekta dozowania środków dezynfekujących 16.03.2026
Niecka brodzika do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3	02.03.2026			Redoks 734 Chlor związany 0,58 Chlor wolny 1,09	Korekta dozowania środków dezynfekujących 16.03.2026
Atrakcje basenowe	02.03.2026			Azotany 24 Ph 7,9 Chlor związany 0,74 Chlor wolny 1,31 Redoks 634	Korekta dozowania środków dezynfekujących 16.03.2026
System cyrkulacji niecki basenu sportowego	02.03.2026			Chlor związany 0,42 Chlor wolny 0,84 Redoks 712 Ph 7,7	Korekta dozowania środków dezynfekujących 16.03.2026
System cyrkulacji brodzika do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3	02.03.2026			Azotany 21 Chlor związany 0,45 Chlor wolny 0,99 Redoks 731	Korekta dozowania środków dezynfekujących 16.03.2026

System cyrkulacji atrakcji basenowych	02.03.2026			Azotany 31 Ph 7,9 Chlor związany 1,20 Chlor wolny 0,88 Redoks 684	Korekta dozowania środków dezynfekujących 16.03.2026
---------------------------------------	------------	---	---	---	--

Woda zdatna do kąpielii - symbol np. 😄

Woda warunkowo zdatna do kąpielii – symbol 😊

Woda niezdatna do kąpielii – symbol 😞

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Jaworznie: eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego pływalnią w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z Krytej Pływalni ViaSport, przy ul. Inwalidów Wojennych 21 w Jaworznie, jednakże stwierdzono nieprawidłowości w eksploatacji pływalni (Zbiorcza roczna ocena wody w pływalni za okres od 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r., DECYZJA nr NS-HK.6.2026 z dnia 17.03.2026 r.).