

| | Data wykonania ostatnich badań | Ocena parametrów mikrobiologicznych | Ocena parametrów fizykochemicznych | Parametry odbiegające od wymagań | Podjęmowane działania naprawcze oraz planowany termin doprowadzenia jakości wody do wymagań |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| Niecka basenu sportowego | 16.03.2026 | 😊 | 😊 | Chlor związany 0,45 Redoks 599 | Korekta dozowania środków dezynfekujących 20.03.2026 |
| Niecka brodzika do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3 | 16.03.2026 | 😊 | 😊 | Redoks 692 Chlor związany 0,58 Chlor wolny 1,10 | Korekta dozowania środków dezynfekujących 20.03.2026 |
| Atrakcje basenowe | 16.03.2026 | 😊 | 😊 | Chlor związany 0,44 Chlor wolny 1,41 Redoks 700 | Korekta dozowania środków dezynfekujących 20.03.2026 |
| System cyrkulacji niecki basenu sportowego | - | - | - | - | - |
| System cyrkulacji brodzika do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3 | - | - | - | - | - |
| System cyrkulacji atrakcji basenowych | - | - | - | - | - |

Woda zdatna do kąpielii - symbol np. 😊

Woda warunkowo zdatna do kąpielii – symbol 😊

Woda niezdatna do kąpielii – symbol 😊

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Jaworznie: eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego pływalnią w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z Krytej Pływalni ViaSport, przy ul. Inwalidów Wojennych 21 w Jaworznie, jednakże stwierdzono nieprawidłowości w eksploatacji pływalni (Zbiorcza roczna ocena wody w pływalni za okres od 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r., DECYZJA nr NS-HK.6.2026 z dnia 17.03.2026 r.).