













KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI

	Data wykonania ostatnich badań	Ocena parametrów mikrobiologicznych	Ocena parametrów fizykochemicznych	Parametry odbiegające od wymagań	Podjęte działania naprawcze oraz planowany termin doprowadzenia jakości wody do wymagań
Niecka basenu sportowego	09.01.2026			Chlor związany 1,02 Chlor wolny 0,70 Redoks 689	Korekta dozowania środków dezynfekujących 25.01.2026
Niecka brodzika do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3	09.01.2026			Azotany 26 Chloroform 0,037 Chlor związany 1,23 Chlor wolny 1,47	Korekta dozowania środków dezynfekujących 25.01.2026
Atrakcje basenowe	09.01.2026			Azotany 31 Ph 7,9 Chlor związany 1,54 Chlor wolny 1,44 Redoks 706	Korekta dozowania środków dezynfekujących 25.01.2026
System cyrkulacji niecki basenu sportowego	09.01.2026			Chlor związany 0,91 Chlor wolny 0,88 Redoks 680 Ph 7,8	Korekta dozowania środków dezynfekujących 25.01.2026
System cyrkulacji brodzika do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3	09.01.2026			Azotany 26 Chloroform 0,040 Chlor związany 1,12 Chlor wolny 1,58 Redoks 728	Korekta dozowania środków dezynfekujących 25.01.2026

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI

System cyrkulacji atrakcji basenowych	09.01.2026			Azotany 31 Ph 7,9 Chlor związany 1,20 Chlor wolny 0,88 Redoks 684	Korekta dozowania środków dezynfekujących 25.01.2026
---------------------------------------	------------	---	---	---	--

Woda zdatna do kąpielii - symbol np. 😄

Woda warunkowo zdatna do kąpielii – symbol 😊

Woda niezdatna do kąpielii – symbol ☹️

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Jaworznie: eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego pływalnią w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z Krytej Pływalni ViaSport, przy ul. Inwalidów Wojennych 21 w Jaworznie, jednakże stwierdzono nieprawidłowości w eksploatacji pływalni (Zbiorcza roczna ocena wody w pływalni za okres od 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r., DECYZJA nr NS-HK.6.2026 z dnia 17.03.2026 r.).